

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области
ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091.
тел. (351)239-70-45, факс (351)264-78-57, E-mail: guchel@74.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

ул. Тагильская, 24-А, г. Челябинск, 454084,
тел./факс (351) 791- 75 -11, 791-29-64, 790-27-57, ondchel@74.mchs.gov.ru

Предписания №533/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 436 г. Челябинска» (далее по тексту МБДОУ «ДС № 436 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области А.В. Огорокова №533 от 19.05.2021 г., ст.6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «10» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., «11» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин., по «29» июня 2021 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час.30 мин. проведена **плановая выездная проверка** государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Софьиным Павлом Сергеевичем здания, помещений и территории МБДОУ «ДС № 436 г. Челябинска», расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Южный Бульвар, 4, совместно заведующим «ДС № 436 г. Челябинска» Русиной Натальей Станиславовной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1.	2.	3.	4	5.
1.	Стены помещения «Методического кабинета» (пом. 29 по тех. паспорту) 1-го этажа отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
2.	Стена коридора 9 по тех. паспорту 1-го этажа (напротив помещения 33 по тех. паспорту) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением	01.06.2022 г.	

	дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020		
3.	Стены помещения «бухгалтерия» (пом. 38 тех. паспорту) 1-го этажа отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
4.	Потолок помещения 35 по тех. паспорту 1-го этажа (туалет) отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (пластиковые панели) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
5.	Потолок помещения «методический кабинет» (пом. 40 по тех. паспорту) 1-го этажа отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (натяжной потолок) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
6.	Стены помещения «методический кабинет» (пом. 40 по тех. паспорту) 1-го этажа отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
7.	Стены помещения «кабинет делопроизводителя» (пом. 55 по тех. паспорту) 1-го этажа отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	
8.	Стены помещения «кабинет заведующего» (пом. 50 по тех. паспорту) 1-го этажа кабинет заведующего отделаны материалами с неопределенными свойствами пожарной опасности (обоями на бумажной основе) документы, подтверждающие соответствие классу пожарной опасности нормативному значению для зданий дошкольных образовательных учреждений Ф.1.1. не представлены.	Основание: ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 134 ч.7; п. 25 «Правил противопожарного режима» утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	01.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в установленный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Государственный инспектор
города Челябинска по пожарному
надзору*

(должность государственного инспектора)

Софьин П.С.

(фамилия, инициалы)

“ 29 ” июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

*Заведующий МБДОУ «ДС № 436 г.
Челябинска»*

(должность)

Русина Н.С.

(фамилия, инициалы)

“ 29 ” июня 2021 г.

Единый телефон «Доверия» Главное управление МЧС России по Челябинской области (351) 239-99-99

